



消火栓締め間違い?!

__西日本防災システム

2018 11 28

仙台市での事件です

NBS 119

11月26日午後7時頃、若林区で火災の通報を受け、ポンプ車など14台が出動しました。通報は誤りだったため、消防が撤収する際、消火栓からホースを外したところ、消火栓が開いたままだったため、約2分間にわたって水が噴き出し、周辺が水浸しになるという事件が発生しました。

消防隊員は、消火栓を閉めたつもりが栓を反対にひねり開けてしまっていたということです。住民や建物などへの被害は確認されていないようです。

仙台市消防局では「訓練を通して使用方法を確認するよう再発防止に努めていきたい」とコメントしているそうです。

誰にでも間違いはあります！ が……！



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

