



出火原因は！

__西日本防災システム

2018 12 01

全焼火災の原因は！ あの小さな！！

NBS 119

11月28日 吹田市のホームセンター、コーナン千里山田店で発生した火災は2階建ての建物約3000㎡を全焼しました。この火災によるけが人はいませんでした。ですが周辺住民ら約180人が一時避難しました。

警察の捜査で、火災の前日の夜に従業員が店舗1階のサービスカウンターの棚に古くなったプラスチック製の防犯タグから取り出したボタン電池をビニール袋にまとめて入れて置いていたことがわかりました。店の防犯カメラには、棚の袋から火花が出て周りに飛び火していく様子が映っていたということで、警察はボタン電池同士の接触が原因で出火した可能性があるみて捜査しています。**小さなボタン電池も侮れません！**



参考 →



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ →