

高速増殖炉で火災報知器 作動！ - 西日本防災システム

2013 04 30

4月30日日本原子力研究開発機構は、敦賀市の高速増殖炉もんじゅで非常用ディーゼル発電機の定期起動試験中に煙が発生し、火災警報機が作動したため停止したと発表しました。周辺環境への影響はありませんでした。

日本原子力機構によりますと、同日午後2時25分ごろ、ディーゼル建物2階のCディーゼル発電機の起動試験中に黒煙が発生し、火災警報機が作動しました。調査したところ、シリンダの圧力逃し弁12個のうち6個を閉め忘れていたといえます。

締め忘れ？ それって どうなのよ！



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

