

## 架線にヘビが接触！ - 西日本防災システム

2013 07 22

7月20日山形県のJR北山形駅構内で配電盤から出火した火災の原因は、羽前千歳駅に隣接する変電所の架線にヘビが接触して回線がショートし、高圧電流が北山形駅の配電盤に流れ込んだことが原因とみられることが分かったそうです。

変電所の架線下で、感電したとみられるヘビの死骸が見つかったそうです。この影響で、21日も朝から山形新幹線で上下20本が運休や区間運休などして、奥羽、左沢、仙山各線も計107本が運休・区間運休となったそうです。

22日も朝から山形新幹線が山形—新庄駅間で18本が運休するほか、奥羽、仙山、左沢各線も区間運休するそうです。各線が通常運行に戻るまで1週間程度かかる見通しだそうです。

北山形駅構内では、6月16日にも架線にハクビシンが接触し、山形—羽前千歳駅間で約8時間25分の間今回同様に信号機が切り替わらなくなるトラブルがあったばかりだそうです。



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

