

外観試験

試験項目		試験方法	合否の判定基準
水	源 設置場所等	目視により確認する。	a 建築物の各部から一の消防用水までの水平距離が100m以下の位置にあること。 b 消防ポンプ自動車は2 m以内に容易に接近できるように設けてあること。
	種別・有効水量	目視により確認する。	a 用水は、防火水槽等により、適正に確保されていること。 b 有効水量は、20m ³ （流水にあつては0.8m ³ /min）以上であること。 c 有効水量は、地盤面からの深さが4.5m以内の部分にあること。 d 所要水量のすべてを有効に吸水できる措置が講じられていること。
	吸水管投入口 （防火水槽に限る。）	目視により確認する。	a 蓋又は扉の開閉は容易であること。 b 吸水管の投入に支障のない大きさを有していること。 c 吸水管投入口である旨の表示が設けてあること。 d 水槽を他の設備と共用するものにあつては、有効な水量を確保するための措置が講じてあること。

