

消火栓ホース回収追加情報 - 西日本防災システム

2013 03

平成20年10月に芦森工業製消火栓ホースと消防用ホースに消防法令上の規格に適合しない恐れがあることが判り、回収が進んでいますが、その確認作業の終了を迎えて、追加で回収対象となった製品が公表されましたので、お伝えいたします。

点検業者などに確認をお願い致します。

使用圧力	呼称	回収対象型式番号	製造年(回収対象分)	
			2010年公表分	追加公表分
0.9	65	コ第53～32号		2004, 2008
		コ第53～32号～1号		1999～2007
		コ第61～13号	2004,2006～2008	2002, 2005
	65/50	コ第12～7号		2000, 2001, 2003～2008
	50	コ第12～3号	2008	
0.7	40	コ第4～14号		2007, 2008
		コ第7～28号	2003, 2004	
		コ第10～4号	2000, 2001	
		コ第15～27号	2004, 2005, 2006	
		コ第15～42号	2005, 2008	



型式番号 年号

ホースの受け金具の方に印刷されています



このようなホースです

[ホース回収窓口]

午前9時～午後6時 土日祝日除く

0120 -244- 557



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

