



さんま誤報事件

について

—西日本防災システム

以前に対応しました 誤報について お届け致します。 参考に！

この発報事件は弊社から車で15分の三宮の 地下2階、地上14階建、（16項イ） という

防排煙設備他スプリンクラー消火設備も設置されている複合用途防火対象物です。

我々が現場から会社に戻るのを見張っていたかのように 18時30分 電話がありました。

担当者の悲痛な声！

「火災報知器が作動して 非常放送が流れた！ 原因は分かっている 俺だ！！」

????????はあ?? 何? どうした?

担当者の悲痛な声！

「今日は泊まりなので 夕食に 秋刀魚を事務所で焼いていたら 感知器が作動した！」

そこまで分かってるんなら 話は早いじゃないですか！ 我々がお邪魔しなくても！



西日本防災システム
NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ 



さんま誤報事件

について

—西日本防災システム

不運、悪夢 とはこのことを言うのでしょうか？

ゆっくりお話を聞けば！

煙感知器が作動し、非常放送が音声警報を発したので、まず感知器を復旧させようと

室内に充満している煙（匂いからして **サンマ** です）をドアを開けて **排出！**

なぜ窓を開けなかった？ なぜ換気扇を回さなかった？

廊下に出たさんまは（失礼！煙です）**排煙用煙感知器**を直撃！

当然排煙口が開き、排煙機作動！ **ゴォー** という音と共に空気を吸い始めます。

さらに勢い付いたサンマは防火戸用煙感知器を攻撃！

かなりの煙の量だったんでしょね！

このビルは南北に3階段有り370アール毎に同時起動（制御）しています。だから・・・

制御されながら 上から下まで 防火戸 **ゼーんぶ** 起動！ **ボタン ボタン ドーン**

この段階で さらに悪夢です！ 廊下の防火戸が全部閉まったものだから

排煙機が吸込むエアが少なくなり、**ひゅー** という甲高い音が発生！

更に 悪夢はどんどんエスカレート もう誰も止められませーん！

誰かの歌です！

もう どうにもとまらない！

ふっるー！！



西日本防災システム
NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ 



さんま誤報事件

について

—西日本防災システム

ビル内のどなたかが あまりのうるささに 発信機を 押したようです。

発信機を押されたらたまりません！ **火災断定** です!!!

もう ビルは**極限状態です!** 発信機起動で とうとう ビル全体が

火事です! 火事です! 7階で火災が発生しました! 落ち着いて避難してください!

そのあと ひゅーひゅーひゅーとサイレン音

現場は**FBI**とロゴが入った人達がたむろしていても全くおかしくないくらいの状況!

現場到着後なんとか全員で手分けして それぞれの機器を復旧し、もとの静けさが

戻りました。スプリンクラー以外のあらゆる機器が動きました。その有効性と

作動確認がこんな形でできるとは思ってもいませんでしたので、弊社としては有意義な

サンマ? だったように思います。 またも不謹慎な! ですがこれだけ作動、運転させる機会はありません!

ですがビル関係者の皆さんがサンマの匂いが残る事務所に落ち着いて集まり、今回の

事件の発端がこの匂いの元である**サンマ**だと分かった時、そして騒ぎの原因がこれだ!

と判明したとき、..... 全員が担当者を声を出さずに見つめた

その目の怒りに満ちた冷たさを今でも忘れる事ができません!



西日本防災システム
NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ 

サンマに御注意!
サンマに御注意!