



# NBS119

これは皆さんよく御存知の **発信機**です。火災発生時などに手動でベルを鳴動

させたり、音声警報の場合は **火災の断定** を送出するためのものです。

あるマンションでこの発信機の設置されている位置に係る誤報騒ぎがありました。

このマンションは15階建てで東西2基のエレベーターがあり、自動火災報知設備の警戒区域も

各階東西に分かれています。このマンションである日から夕方に**不定期**に必ず**1階東**が

発報するようになりました。雨の影響も考えにくく、監視カメラも無く、なにか**怨念**

めいたものを感じて、気味が悪かったのを覚えています。

ただ誰かのいたずらだと確信できたのは、発信機の起動が確認されて

いましたので、**悪戯**だろうと思っていました。

定期的にご苦勞サンだなー

くらいに思っていましたか・・・

誘導灯の改修工事にお邪魔しているその時、まさにその場面に遭遇しました！！

けたたましく鳴動するベル！ 一人を受信機に走らせ、私は”もしや”と思い 1階へ

## そこには！！



怨念




西日本防災システム  
NISHINIHO BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ





# NBS119

エレベーターを待つ **おばあさん** ! 発信機を確認すると **起動中!**

まさか! おばあさんが**悪戯??** おばあさんに “**ここを押しましたか?**”

と聞けば “**あー エレベを呼ぶのに 押した**” と返事が! **エレベ!**

この瞬間に全ては解決いたしました。



**怨念**

はありませんでした!

見れば 確かにエレベーターの呼ボタンの近くにはあります。でも形も違いますし、

押せば**音**もなり始めますし

よく見れば分かりますが、**お年寄りには分かり難いのかも!**

後日、発信機を 1階のみ移設しました。

**エレベ**から離れたところですよ!

以後 **大変静か**です!



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>

怨念? 誤報事件  
怨念? 誤報事件  
終了!



弊社Top Pageへ

