

避難はしごの材質不良について - 西日本防災システム

平成23年6月

日本金属株式会社製造、株式会社 セフ販売の金属性避難はしごのシャフト部材に本来と異なるステンレス鋼が使用されており、はしごの機能上に問題はありませんが耐食性が本来の仕様のものより劣り、使用環境にもよりますが、さびが早期に生じる場合も想定され、また巻き上げワイヤーとの連結部分のさびが進行し、収納できなくなる恐れもあるので点検、改修を行うとのことです。

種 別 : 金属製避難はしご
型 式 : 折りたたみ式 吊り下げはしご
型 式 番 号 : は第16~1~1
製 造 時 期 : 2004年(平成16年)10月から2007年(平成19年)2月
製 造 番 号 : TS-01-001~TS-19-300 まで
改 修 : 臨時若しくは法定点検時に正規部材への交換を行う と
メーカーより : のこと。確認、対応済みのものにはハッチ内壁面に「確認済」ステッカーを貼付する。

注意事項 : 非常時の使用には現状のままでも問題はありません。ご自身で確認のため開放された場合、上記不具合によりはしごの収納ができなくなり、ハッチの閉鎖ができない場合がありますので ご注意下さい。




皆さんご自身が確認されると、危険な場合も想定されますので、下記「お問い合わせ先」か点検業者に依頼してください。

お問い合わせ先

製造元
日本金属株式会社
03-5765-8100

販売元
株式会社 セフ
0120-653-382



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>