



救助袋に関して

参考資料




取付開口部の大きさ



高さ幅がそれぞれ 0.6m以上

確保すべき操作面積の大きさ




救助袋本体を含んで 2.25㎡ 以上

降下空間の大きさ




器具の中心から半径1m以上の範囲

器具出口と降着面は0.5m以下



避難空地の大きさ



確保された降下空間の投影面積以上の面積



西日本防災システム
 NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ