

緊急！ 移動式3種粉末消火設備の不具合 - 西日本防災システム

1997年 移動式3種消火設備の点検作業中に薬剤貯蔵容器の溶接部分が破断、破裂する事故が発生し、回収、交換作業が随分進みましたが、まだ一部未確認の設備があるようです。

御自身で確認せずに点検業者に依頼してください。

ご連絡先 丸山製作所

0120-911-223

午前9時～午後5時

該当メーカー・型番

丸山製作所

AST-75KS
AST-75E



能美防災

MRD101
MRD101A



ユージー

PMH-30



1993年から2001年までの製造品に限られております。

点検業者の方 よろしくお願ひします



西日本防災システム
NISHINIPON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ →