

# 火災通報装置

## と 自動火災報知設備 の

### 連動について

NBS



西日本防災システム  
NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ 

# 平成27年4月1日の消防法改正により社会福祉施設等の自力で避難する

## ことが困難なかが入所する社会福祉施設等の火災通報装置は

**自動火災報知設備と連動する事が義務付けられました。**

POINT!

今までのそれぞれの機器



火災発生



火災報知器が鳴動

火災を確認



火災報通報装置を起動

消防署に自動通報

以降それぞれのマニュアル通り

POINT!

現在のそれぞれの機器



火災発生



火災報知器が鳴動

連動停止ボタン



火災通報装置が連動起動



消防署に自動通報

初期消火 避難誘導に専念

NBS119



西日本防災システム  
NISHINIHO BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ



図のように消防署への火災通報が圧倒的に早く行われるようになり  
ました。

POINT!

**ここで問題が！**

誤報や誤操作の場合どうなる？ どうする？

誤報でも火災報知器が作動すればその時点で火災通報されます。

でも あわてないで！



1

消防指令に繋がる前ならば

通話割込みボタンを押して  
ください

通報を取り消しすることができます

できなかった！

でも あわてないで！



2

消防指令に繋がってしまったら

通話割込みボタンを押して  
ください

指令のかたに直接誤報であることを説明してください

NBS119



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ



できなかった!  
でもあわてないで!



3

消防指令に繋がりメッセージが最後まで送出されても

逆信を取って

誤報の対処をしている事を説明してください

できなかった!  
でもあわてないで!



4

逆信にも対応できなかった場合は



施設内の電話で直接消防署に電話してください

誤報の対処をしていることを説明してください



# 放置は絶対いけません！

他で本当の火災が発生した場合、本当の火災が誤報によって手薄になる可能性があります！



連動停止 ボタン



## ここにも注意！

一旦火災報知器の信号が火災通報装置に入りますと

**連動停止ボタンを押しても連動を止める事は出来ません**

NBS119

NBS119



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ