

三井化学岩国大竹工場火災 - 西日本防災システム

平成24年4月22日に発生しました三井化学岩国大竹工場での火災情報が提供されましたので、お伝えいたします。

事故概要

発生日時 : 平成24年4月22日 午前2時15分 頃
覚知時刻 : 平成24年4月22日 午前2時20分 119番通報
鎮圧時刻 : 平成24年4月22日 午後5時15分

発生場所 : 三井化学株式会社岩国大竹工場(第一種特定事業所)

施設概要

施設名称 : レゾルシン製造装置及びサイメン製造装置

施設区分 : 高危混在施設(高圧ガス保安法及び消防法により許可を受けた施設)

危険物施設区分 : 一般取扱所及び製造所

火災概要

平成24年4月21日 午後11時30分頃高純度テレフタル酸製造施設が電気設備の異常により緊急停止した。これに伴いスチーム供給も停止となり、全プラントの緊急停止を行っていたところ、レゾルシン製造装置で爆発火災が発生しサイメン製造装置へ延焼した。

22日午前8時5分頃に小爆発が発生し、同9時35分頃から9時57分にかけて小爆発3回発生。いずれも有毒物質の発生 なし。

午後12時17分頃からレゾルシン製造装置へ泡消火を実施。

午後3時レゾルシン製造装置、サイメン製造装置、動力施設が軽微に燃焼

午後4時泡消火から冷却注水に切り換え

午後5時15分 鎮圧(冷却注水を継続)

4月23日午前9時レゾルシン製造装置から可燃性ガスが漏洩しているため冷却注水から噴霧放水に切り替え、可燃船ガスを希釈

被害概要

人的被害 : 死者 1名 負傷者 22名(重症 2名 軽傷 20名)

物的被害 : 焼損面積 未確認(現在確認中)



映像はネットより転載

お亡くなりになった方のご冥福をお祈りいたします

現在火災原因等調査中です。続報でお知らせ致します。



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

弊社top pageへ



<http://www.nbs119.co.jp/>