




無窓階の定義



Nishinoh Bohsai System Co.,Ltd

西日本防災システム

NISHINOH BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>

引き違い窓の場合
直径100cm以上の
円が内接すること
ができる 開口部
若しくは
AXB が
75cmX 120cm
以上の何れかが
2箇所以上 あり
直径50cm以上の
円が内接すること
ができる 開口部
の面積の合計が

開口部面積

となります

弊社Top Pageへ 