

消火栓箱

項目	1号消火栓	易操作性1号消火栓	2号消火栓	新型2号消火栓
防火対象物の区分	1 工場又は作業場 2 倉庫 3 1又は2の地階 無窓階 4階以上 4 指定可燃物(可燃性液体類に係るものを除く)を貯蔵し又は取り扱うもの 5 1～4以外の防火対象物	同左	同左	1～4以外の防火対象物
包含距離	25m以下	25m以下	15m以下	25m以下
放水圧力	0.17MPa～0.7MPa	0.17MPa～0.7MPa	0.25MPa～0.7MPa	0.17MPa～0.7MPa
放水量	130 /min 以上	130 /min 以上	60 /min 以上	80 /min 以上
ノズルの機能	規定なし	容易に開閉できる装置付き	容易に開閉できる装置付き	容易に開閉できる装置付き
吐出能力	150 /minX消火栓数(最大2)	150 /minX消火栓数(最大2)	70 /minX消火栓数(最大2)	90 /minX消火栓数(最大2)
立上り管	50A以上	50A以上	32A以上	40A以上
水源水量	2.6tX消火栓数(最大2)	2.6tX消火栓数(最大2)	1.2tX消火栓数(最大2)	1.6tX消火栓数(最大2)

防火対象物又はその部分にスプリンクラー消火設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、二酸化炭素消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備を設けた有効範囲内の部分は設置免除できます。

