

消火栓 放水量 早見表

- 西日本防災システム

筒先口径 放水圧力	8	13	16	19	20	23
0.17	54	144	218	307	341	450
0.18	56	148	224	316	350	463
0.19	58	152	236	325	360	476
0.2	59	158	242	333	369	489
0.21	61	160	248	342	379	501
0.22	62	164	254	350	387	512
0.23	63	167	259	358	396	524
0.24	65	171	264	365	405	535
0.25	66	175	270	373	413	546
0.26	67	178	275	380	421	557
0.27	69	181	280	387	429	568
0.28	70	185	285	394	437	578
0.29	71	188	290	408	445	598
0.3	72	191	294	415	452	608
0.31	74	194	299	422	460	618
0.32	75	197	304	428	467	628
0.33	76	201	308	435	474	637
0.34	77	204	308	441	482	646
0.35	78	206	313	447	489	655
0.36	79	209	317	453	496	664
0.37	80	212	322	460	502	673
0.38	81	215	326	466	509	682
0.39	83	218	330	472	516	691
0.4	84	221	334	477	522	699
0.41	85	223	339	483	529	708
0.42	86	226	333	489	535	716
0.43	87	229	347	495	542	725
0.44	88	232	351	500	548	733
0.45	89	234	355	506	554	741
0.46	90	237	359	511	560	749
0.47	91	239	362	516	566	757
0.48	92	242	366	522	572	765
0.49	93	244	374	527	578	772
0.5	93	247	378	532	584	780
0.51	94	249	381	538	590	788
0.52	95	252	385	543	596	795
0.53	96	254	288	548	601	803
0.54	97	256	392	553	607	810
0.55	98	259	396	558	613	817
0.56	99	261	399	563	618	825
0.57	100	263	403	568	624	832
0.58	101	266	406	573	634	839
0.59	102	268	409	577	640	846
0.6	102	270	413	582	645	853
0.61	103	273	416	587	650	860
0.62	104	275	420	592	656	867
0.63	105	277	423	596	661	874
0.64	106	279	426	601	667	881
0.65	107	281	429	606	671	887
0.66	107	284	433	610	676	894
0.67	108	286	436	615	681	901
0.68	109	288	439	619	686	907
0.69	110	290	442	624	691	914
0.7	111	292	445	628	696	920

mm

NBS

MPa

単位



西日本防災システム

NISHINIHO BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>

弊社Top Pageへ



消火栓 放水量 早見表

- 西日本防災システム

$$Q=0.653XD^2 \sqrt{P}$$

Q : 放水量 L/min

D : ノズルの径 mm

P : 法水圧力 Kg/cm^2

前表中

MPa換算単位は kg/cm^2 に0.098を乗じ、4桁目を四捨五入し、有効桁数を3桁としています。



弊社Top Pageへ 



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>