

焼肉店から出火 - 西日本防災システム

2013 02 16

2月16日午後11時頃、和歌山県田辺市目良の焼き肉店から出火しました。鉄骨スレート葺き平屋建ての店舗約190平方メートルのうち、天井裏の断熱材などを焼失しました。出火当時、店内には客5人と従業員5人がいましたが、けが人などはなかったようです。

田辺署によると、店内で客が七輪で肉を焼いていたところ炎が立ち上がり、ダクト内に引火したようです。

わたくしも大好きな焼肉！

どうか 気をつけてください！



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

