

## こんな原因で火災が発生！ - 西日本防災システム

2013 02 28

皆さんの身の回りに 必ずある こんなものから 火災が発生しています。

取り扱い方法で簡単に防止することができますので ちょっと**御注意!**

### 火災事例

2013年2月28日 夜 山形県 長井市の家電量販店2階で火災が発生しました。陳列棚など4㎡を焼失する小火で済みました。

### 火災原因

出火場所を特定しますと、乾電池の回収用のダンボール箱周辺で、この箱の中には使用済み乾電池が数10個入っており、火災発生時 外部からの侵入者が無いことなどから、乾電池の接触による 発熱が原因とされました。

独立行政法人 製品評価技術基盤機構によりますと、乾電池をまとめて保管すると、その接触状態によっては電池間に電流が流れ、発熱、破裂、時には火災へと至る場合があるとのことです。2007年以降 **発熱事案が 14件** 発生し、うち **2件が発火**したようです。

**使用済み乾電池ですが 電極に絶縁テープを貼れば大丈夫です**



西日本防災システム

NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ 