



防災システム連動停止！

西日本防災システム

2015 02 14

今月10日、札幌市の中心部で発生した複合ビル火災で、ビルの防災担当者が出火当時、建物の防災システムの機能を**停止**させていたことが判明したようです。この操作の結果、自動火災報知設備が作動せず、防火シャッターも起動せず、地下道に煙が流入したようです。問題の**火災**は10日午後0時半頃、ビルの地下1階の飲食店で発生し、火は約20分後に消止められましたが、女性2人が煙を吸って病院に運ばれました。消防によりますと、出火の約40分ほど前に同ビルで、火災報知機の**誤報**があったため担当者は防災システムをいったん停止させたそうです。ですがその後、機器の**復旧作業**を忘れていたようです。皆様の対象物でもありがちな状況です。今一度気を引き締めてください！



御注意！



西日本防災システム

NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>

弊社top pageへ

