

NEWS – 西日本防災システム

2014 04 17

静岡県富士市の木工加工会社で16日朝発生した火災で、富士署の火災認知が発生から約**2時間**遅れていたことが分かったようです。？同署によりますと、市消防本部との連絡専用固定電話の着信音ボリュームが最小となっていたことが原因だったようです。？？？

同署によりますと、火災を知らせる消防本部からの**6回目**の着信で近くにいた署員が気付いたようです。

同署の副署長は、初動対応が遅れたことを認めて「真摯(しんし)に受け止めて再発防止に努める」と述べたそうです。同署はボリュームが誤って下がることがないよう、音量調整つまみをテープで固定するなどの再発防止策を講じたたようです。



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

