



1年経ちました __西日本防災システム

2014 10 12

1年前の10月11日 福岡市の診療所で10人が亡くなった あの**火災**が発

生しました。

現場となった 福岡市博多区の安部整形外科には、大勢の人々が訪れ、お亡くなりになった方の冥福を祈っておられたそうです。

この火災では、入院患者と元院長夫妻、あわせて10人がお亡くなりになりました。

どなたも死因は、一酸化炭素中毒で、1階の処置室が火元で、防火扉が正常作動しなかったために、煙が充満したとみられています。警察は、業務上過失致死傷容疑での立件も視野に、病院側の防火管理体制に不備がなかったかも合わせて調べを進めているようです。どなたが逮捕され、責任の所在が明らかになっても、お亡くなりになった方は、戻って来ることはできませんし、大切な方を無くしてしまった悲しみは、消えるはずもありません。二度と、絶対に このような火災を 起こさないことが 私達の最大の務めだと思います。



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ 