



## 重量シャッターに挟まれる！

\_\_西日本防災システム

2015 12 02

小学校で女子児童が重量シャッターにはさまれたようです

12月1日神奈川・横浜市の小学校で、重量シャッターが落下し、女子児童が挟まれ、病院に搬送される事故が発生したようです。

横浜市磯子区の山王台小学校で、小学6年の女子児童が、校舎内に設置されている防煙シャッターに挟まれ、背中などを強く打って、病院に搬送されました。

被害にあった女子児童は、火災訓練が終わり、教室に戻る途中で、教師が訓練で使用した別のシャッターを復旧している際、突然、このシャッターが閉鎖(起動)したようです。

9月の定期点検では、異常は無く、警察や市は、くわしい原因、経緯などを調べるようです。



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

