



発電機の燃料漏れ！__西日本防災システム

2017 099 23

尼崎市でこんなことが……

NBS 119

9月22日 尼崎市北部防災センターで、自家発電設備用の軽油約**2800リットル**が漏れ出ていたと発表したようです。

火災の危険性はなく、近隣住民らの健康被害も確認されていないようです。

市消防局によると、今月13日の定期点検でセンター屋上にある発電設備を稼働させた際、敷地内の地下埋蔵タンクで異常を知らせるアラームが作動。その後、19日になって、敷地内の地表に油が浮き出ているのが見つかり、発電設備とタンクをつなぐ地下の配管から軽油が漏れ出ている可能性があることが分かったようです。

同センターは市内2カ所ある防災センターの一つで、災害発生時には応急活動の拠点となる防災センターです。



西日本防災システム

NIISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ 