

意外な火災原因 - 西日本防災システム

火災には様々な原因があります。中にはこんなものが？ というものもあります。
ペットが火災原因になる！ について少し調べてみました。

以前はよく ねずみが天井内の電気配線を噛み、ショートして発火、などの事例がありました。
弊社では20年くらい前に自動火災報知設備の配線を噛まれてショートし発報、調査するも異常なし
復旧もせず、原因も判らず じたばた！ なぜ 発報？ 配線を見て行くと なんと 感知器配線が
丸裸！ なんてことがありました。ネズミでした！4時間後に判明でした。トホホ…

他には壁のコンセント内にゴキブリが住みつき、ショート という例もあります。これはあくまで害虫、
害獣による偶発的な例なのですが、最近 ペットによる火災が注意・喚起されています。

御注意！ フェレットやハムスターなど 物を噛む習性のある動物を室内で放飼いすると、見えない
所にもぐりこんで、電源線やテーブルタップのコードを噛んでショートさせる場合があります。
放して遊ばせる場合はバリケードやサークルを利用して目の届く範囲内で遊ば
せるようにしましょう。

御注意！ ペットのおしっこに気をつけましょう。しつけがしっかりできているペットでも、トイレの近
所に電気機器があったり、テーブルタップがあったりしては危険です。定期的にチェック
しましょう。

御注意！ 室内で遊んでいたペットが衣類やタオルなどを引きずって、暖房器具の近くに放置し、
着火！ も考えられます。あるいは 暖房器具 そのものを転倒させる場合もあります。
暖房器具の転倒防止措置や可燃物を遠ざけるなどをお願いします。

御注意！ 皆様が在宅中は上記項目に御注意頂ければいいのですが、外出される場合は、可
能なかぎり、サークルに入れるなどをして放飼いは止めましょう。
暖房器具の付けっぱなしも危険です。

皆さんが外出中に火災発生しても ペット達は
「火事だー！」って 叫ぶことができません

ワンちゃんも猫ちゃんもみーんなで 火の用心！



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

