


散水ヘッドの設置基準



防護半径は **3.7m**

以下となるよう
配置しなければなりません。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

