

連結送水管の送水口は防火対象物の直近で、消防車両が接近しやすい場所に設置することとなっています。

幹線道路から入り込んだ敷地ですと問題は少ないのですが、幹線道路に面した防火対象物の場合、その多くは道路に面した交通量の多い位置に設置されています。すると こんな事故もあります。

夜間、ちょっとした気の緩みから運転を誤り、送水口に激突！ 勢いが強く 送水口は切断！ その衝撃音で あたりは騒然！

送水口改修工事資料




見事に倒れた送水口



コンクリ撤去
継手を露出



新送水口



土間完成後
耐圧試験実施

