

ヘッドの表示温度

について

- 西日本防災システム

スプリンクラーヘッドに表示されている温度と、使用時の周囲環境温度について

データ元: 先住スプリンクラー

ヘッドの表示温度	使用環境最高温度	使用場所等
72	38 以下	一般居室、廊下、他
96 98	63 以下	厨房内天井面他
139	105 以下	フード横たち下げ用など
183	137 以下	特に高温が予想される場所など

それぞれのスプリンクラーヘッドは **使用環境最高温度**を超えないように設置してください。

使用可能最高温度を超えない場合でも、近似値になる可能性があれば、長期の限界熱に曝されることとなり、

金属疲労を招き、**誤作動**(放出)する可能性があります。

取付時には使用されるヘッドのメーカーデータを**必ず確認**してください



西日本防災システム
NISHINIHO BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ 