


地下街 について

01



このように地下工作物の中に
事務所や
店舗が 1軒のみで
連続しないで存する場合

これは 地下街 とはなりません

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co.,Ltd

N.B.S.



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd


<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ 

地下街 について

02



ですが、このように地下工作物の中に
事務所や
店舗が
連続して存する場合

これは 地下道・階段 を含めて

の部分全て 地下街 に該当します

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co.,Ltd

N.B.S.



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ



地下街 について

03

このような場合

- 1 事務所や店舗の各部分から 20m の部分と
 - 2 店舗部分と
 - 3 地下道部分が
- 地下街に該当します



西日本防災システム


NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ ➡

無窓層の定義



西日本防災システム
N SHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ ➡