

点検基準 避難器具 - 西日本防災システム

※ 機器点検

次の事項について確認すること。

(1) 周囲の状況

ア 設置場所

避難に際し容易に接近できること。

イ 操作面積等

付近に当該器具の操作上支障となるものがなく、必要な面積が確保されていること。

ウ 開口部(器具が取り付けられるものに限る。)

容易に、かつ、安全に開放でき、必要な面積が確保されていること。

エ 降下空間

降下上障害となるものがなく、必要な広さが確保されていること。

オ 避難空地

避難上障害となるものがなく、必要な広さが確保されていること。

(2) 標識

適正に設けられていること。

(3) 器具本体

ア 避難はしご

(ア) 縦棒

変形、損傷、腐食等がないこと。

(イ) 横さん

変形、損傷、腐食等がなく、踏み面の滑り止めに異常がないこと。

(ウ) 突子

変形、損傷、腐食等がないこと。

(エ) 結合部等

変形、損傷、割れ、腐食、緩み等がなく堅固に結合されていること。

(オ) 可動部

a 外形

変形、損傷、腐食等がないこと。

b 機能

正常であること。

(カ) つり下げ金具

変形、損傷、腐食等がないこと。

イ 緩降機

(ア) 調速機

a 外形

変形、損傷、腐食等がないこと。

b 機能

正常であること。

(イ) 調速機の連結部

変形、損傷、腐食等がないこと。

(ウ) ロープ

損傷、腐食、著しい磨耗等がないこと。

(エ) 着用具

変形、損傷、腐食、著しい磨耗等がないこと。

(オ) ロープと着用具の緊結部

損傷、腐食、緩み等がなく、堅固に結合されていること。

ウ すべり台

(ア) 底板及び側板

表面が平滑で、滑降に支障となる段差、隙間等がなく、かつ、変形、損傷、腐食等がないこと。

(イ) すべり面の勾配

適正であること。

(ウ) 手すり

変形、損傷、腐食等がないこと。

エ すべり棒

表面が平滑で、変形、損傷、腐食等がないこと。

オ 避難ロープ

(ア) ロープ本体

変形、損傷、ほつれ、腐食、著しい磨耗等がないこと。

(イ) 結合部

緊結されていること。

(ウ) つり下げ金具

変形、損傷、腐食等がないこと。

カ 避難橋

(ア) 床板、手すり等

変形、損傷、腐食等がなく、勾配を有する床板にあつては、滑り止めに著しい磨耗等がないこと。

(イ) 接合部

亀裂、変形、損傷等がないこと。

(ウ) 可動部

a 外形

変形、損傷、腐食等がないこと。

b 機能

正常であること。

キ 避難用タラップ

(ア) 踏み板、手すり等

変形、損傷、腐食等がなく、踏み板の滑り止めに著しい磨耗等がないこと。

(イ) 接合部

亀裂、変形、損傷等がないこと。

(ウ) 可動部

a 外形

変形、損傷、腐食等がないこと。

b 機能

正常であること。

ク 救助袋

(ア) 本体布及び展張部材

損傷、ほつれ、腐食、著しい磨耗等がないこと。

(イ) 縫い合せ部

損傷、緩み、腐食、著しい磨耗等がないこと。

(ウ) 保護装置(斜降式の救助袋に限る。)

損傷、腐食、著しい磨耗等がないこと。

(エ) 結合部

損傷、腐食、緩み等がなく、本体と取付具が緊結されていること。

(オ) 可動部

a 外形

変形、損傷、腐食等がないこと。



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ



点検基準 避難器具 - 西日本防災システム

b 機能

正常であること。

(4) 取付具及び支持部

ア 取付具

変形、損傷、腐食、ねじれ、曲がり、接合部の緩み等がなく、支持部に適正に取り付けられていること。

イ 可動部

円滑に可動すること。

ウ 支持部

亀裂、変形、損傷、腐食等がないこと。

エ 固定環(斜降式の救助袋に限る。)

土砂の堆[たい]積等がなく、かつ、保護蓋[ぶた]が容易に開放できること。

オ ハッチ

(ア) 上蓋

開閉操作が容易にできること。

(イ) 下蓋

開閉操作が容易にでき、かつ、雨水等が溜まらない措置が講じられていること。

(ウ) 使用方法の表示

適正であること。

(5) 格納状況

ア 格納箱

変形、損傷、著しい腐食及び水の浸入等がなく、器具本体の腐食等を防止する措置が適正に講じられていること。

イ 格納状況

容易に使用できる状態で格納されていること。

※ 総合点検

次の事項について確認すること。

(1) 器具の取付け等

開口部の開放、器具の取付け等が適正に行うことができること。

(2) 降下

器具に応じた降下が適正に行うことができること。

3) 格納

避難器具に応じた格納が適正に行うことができること。



西日本防災システム

NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

