

## 点検基準 配線- 西日本防災システム

### ※ 総合点検

次の事項について確認すること。

#### (1) 専用回路

消防用設備等専用である旨の表示があり、消防用設備等への配線の途中で他の負荷のための配線を分岐させていないこと。

#### (2) 開閉器及び遮断器

損傷、過熱、接続部の緩み、変色等がないこと。

#### (3) ヒューズ類

損傷、溶断等がなく、所定の種類及び容量のものが使用されていること。

#### (4) 絶縁抵抗

回路の絶縁抵抗値が適正であること。

#### (5) 耐熱保護

耐熱保護部分は、損傷、脱落等がないこと。



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



[弊社top pageへ](#)

