

エアゾール式簡易消火器の不具合 西日本防災システム

1

2007年に ヤマトプロテック社製のエアゾール式簡易家庭用消火器に不具合があり、破裂事故などが発生し、驚いた方が転倒、等の事故が多発メーカーが18万本を回収したというニュースはご存知だと思いますが、今年になっても数件発生しているよう

です。今一度ご家庭の台所などの片隅をご覧頂き、ご確認を！

対象商品 消火器

次の様な2種類です

消火器 姿	製造ロット番号	品質保証期間
ヤマトボーイKT 台所用 	K0331	2005.01
	KN326	2005.02
	KD317	2005.03
	K1426	2005.04
	K2407	2005.05
	K2420	2005.05
	L3407	2005.06
	K3419	2005.06
	K4422	2005.07
K7424	2005.10	

製造ロット番号と品質保証期間は缶底に記載されています

ヤマトプロテック株式会社 連絡先	0120-801-084
夜間・休日 連絡先	072-361-2101

今一度ご確認を！



西日本防災システム
NISHINOH BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>

エアゾール式簡易消火器の不具合 西日本防災システム

2

対象商品 消火器

消火器 姿	製造ロット番号	品質保証期間
 FMボーイ ファイヤーマンボーイ	KN301	2005.02
	KN322	2005.02
	KD319	2005.03
	K1425	2005.04
	K2408	2005.05
	K2421	2005.05
	K3406	2005.06
	K3418	2005.06
	K4423	2005.07
	K7425	2005.10

製造ロット番号と品質保証期間は缶底に記載されています

ヤマトプロテック株式会社 連絡先 0120-801-084
夜間・休日 連絡先 072-361-2101

今一度ご確認を！



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>