

御注意!

施行都市の条例を必ず御確認ください


NBS
119

泡ヘッドの設置場所の多くは、駐車場です。その構造などから

大きな梁と干渉する場合があります。

その際の基準です。

梁が深い場合などは**要注意!**です。



D 梁からの離隔距離

H 梁底からの高さ



D mm	H mm
750 未満	0
750以上1,000未満	100未満
1,000以上1,500未満	150未満
1,500以上	300未満

NBS



西日本防災システム

NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ →