

某所の大きな医療機関での誤報です！



現場の施設は

階高と床面積から自動火災報知設備の地区音響は**直上階鳴動**となっています。もちろん音声警報です。

参考：直上階鳴動 

4階でエアコンによる感知器の誤報がありました。その際非常放送は**4階**と**5階**にしか発報放送は

流れません。この状況はごく普通の、当たり前状況なのですが・・・・・・・・

現場に急行した私達は **7階**の師長さんに



あんた達！どうなってんの！ 放送が聞こえないじゃない！ 本当の火事だったらどーすんのよ！

私：そ そ それは そのような設定になっておりましてえ・・・えー・・・



**設定なんてどうでもいいわ！ 火事るとき分からない設備ならやめてしまいなさい！！！！
一人で動けない患者さんが多くいるんだからあ！ どーすんのよ！あんたあ！！！！**

私：全館鳴動に設定を変更することはできますが・・・・・・・・？・・・

できますが なんなのよお！?!?

私：明日担当課長と御相談して対処したいと思います。

とは言ったものの 4階の火災は7階に影響しないだろうなあ ましてスプリンクラー完備だもんなあ
逆に患者さんがパニックに陥る可能性があるかもな！ でも師長さん 怖いし！！ どうすんだ！?!

翌日早速課長と防火管理者のかたと相談。

うるさいんだよ あの人！ほんと！ 言い出したら聞かないよ 止まらないよ！ **呪い殺されるよ！**

私：えっ！ 嫌です！ **全館鳴動に直ちに変更します！！！！**

そんなわけで全館鳴動に変更しました。悪いことはなぜか続きます。不幸は続きます。

つづぐう！



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<https://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ 





NBS119

全館鳴動に変更して平穩無事な生活が2ヶ月ほど続いたある早朝！ 1階守衛室の暖房が原因で発報！！

もちろん全館に非常放送が流れます。我々もお邪魔してその原因が判明した頃、また**悪魔**があ！！



守衛のおっさんが寒いからと言ってなんで私達全員がアタフタしなければいけないのよあ！！

私：いえそれは 前回 全ての階に鳴動させろとおっしゃったものでえ このようなことに はい！



はた迷惑も甚だしいわ！ほんと！火災でもないのに「火事です 火事です」バカじゃない！

おっさん 呼んでらっしゃい！！ 入院患者の全員に一人ひとり 「私かわるうございました」

と謝りなさい！



てなわけであ 守衛のおっさん あっ！失礼おじさんは派遣会社と個人名で**始末書**を病院に提出！！

きっと 朝は寒かったんだろうなー！ おっさん悲劇！

ただそれから一度も誤報は無く、我々は呼び出されておりません。この次はどうなるのでしょうか？

私は知りません！ 知りたくもありません！

私には関係の無いことでございます。．．．．． それで済めばいいのですが．．．．．？

この現場で何かありましたら また御報告いたします！

現場名は死んでも言えねーぞお！

最上級超極秘事項！

もうご期待！

現場に関して何かを薄々感じられたかた！ **他言無用！** お願いいたします！

でも全館鳴動気がかりだよなー



恐怖の のろわれた誤報



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<https://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

