



続報！ 台湾歓楽街火災！

—西日本防災システム

2020 04 28

5人が亡くなったカラオケ店火災で！

NBS 119

火災はパーティーワールド林森店で4月26日午前11時頃発生、約200人が避難し、50人余りが病院に搬送され、5人の死亡が確認されています。

出火当時、ビルではエレベーターの改修工事が行われており、スプリンクラーや火災報知機など、**消防設備の電源が全て切られていた**ことが分かったそうです。
台北市政府消防局は、工事で報知機を誤作動させないために電源が切られた可能性があるとし、これは許されないことだと指摘しています。
工事の消防に関する計画書も市に届け出されていなかったようです。
この責任は重大ですね！



西日本防災システム

NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd

<https://www.nbs119.co.jp/>



弊社top pageへ

