

泡消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

2

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

2

Q

駐車場の管理をしている者ですが、泡消火薬剤が火災ではなく事故で出始めた場合、どうすれば良いのですか？

A

まず火災ではない事を間違いなく確認してください。手動起動弁が開放されている場合は起動弁を閉にすれば放出は止まります。できない場合や、それ以外に原因がある場合は一斉開放弁の一次側バルブ（設置されていない場合も多くあります）を無閉止してください。無ければ、アラームバルブの下のゲートバルブを閉止してください。徐々に薬剤は止まります。その後ポンプを制御盤で停止してください。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

