

泡消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

3

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

3

Q 駐車場関係の者です。駐車場なのにスプリンクラーが付いています。おかしくはないですか？

A

現場映像を送って頂き、お返事致しました

ご指摘のスプリンクラーは火災感知用です。低い位置にある泡ヘッドから泡薬剤が放出されます。御安心ください。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

