

泡消火設備

# あなたの疑問にお答えします

# NBS119

## 消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

4

4

**Q** 駐車場の泡消火設備の泡薬剤はどこに、どうやって泡を貯蔵しているのですか？泡は無くならないのですか？

**A** 泡薬剤は泡の状態ではなく泡原液として貯蔵され、ポンプ起動時に規定の倍率で水と混合され、水溶液となって泡ヘッドに送られます。この時点でも泡ではありません。泡ヘッドから放水時に空気と混合され初めて泡状態になります。原液も規定量しか貯蔵していません。



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

