

泡消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

5

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

5



火災が発生したら駐車場全体に泡が放出されるのですか？



火災の感知状態によりますが、感知区域だけに泡薬剤は放出されます。

当該一斉開放弁以降の泡ヘッドのみから放水されます。区域の泡ヘッドは色別されています。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

