

6

泡消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

6 消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

Q 以前大きな駐車場で自動車の衝突により泡だらけになった事故がありました。事故をするとあのようになるのですか？

A 事故現場の詳しい状況が分かりませんので、正確な判断は出来ませんが、あの泡の量はとんでもない量でした。事故は2つの場合が考えられます

1. 駐車場内の泡配管の主管に接触した場合。 2. 手動起動弁配管に接触した場合
いずれも悲惨な結果になりますが、1の場合は相当な力が必要ですし、比較的高い位置に主管を吊り上げますので可能性は低いです。次の2は一番可能性が高いのですが、あそこまで泡の放出を停止できなかった事が疑問ですね。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

