

泡消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

7

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

7

Q いつも駐車する駐車場に網のようなものがついた配管があります。網で配管内は密閉されるのでしょうか？

A 泡の放出ヘッドの事だと思いますが、その配管は通常カラ配管です。何も入ってはいません。火災感知後、ポンプが起動しその配管に泡水溶液が流入します。御安心ください。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

