

泡消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

11

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

11

施工業者のかたからのご質問でした



泡消火設備配管作業を行う上で注意点はありますか？



配管すべてネジで行うか太いサイズを溶接で行うかによって違いはありますが、溶接する場合は、スパッタやスラグにご注意ください。一斉開放弁の弁座についたまま弁が閉まり、弁座に傷が入り閉まり切らない状態になる恐れがあります。一度弁座に傷が入りますと一斉開放弁を交換しなければ修復できません。配管終了後は念入りに配管内フラッシング（清掃）をエアと水の双方で行ってください。