

泡消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

12

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

12

Q 建物のオーナーです。所有している駐車場の泡薬剤に発がん性のある物質が含まれていると、点検業者に指摘されました。どうしたら良いですか？ 癌は大丈夫ですか？

A PFOSの規制に関することなのですが、現在の薬剤の種別により、対応泡ヘッドも変わります。適切な泡薬剤に交換すれば問題はありません。事前の詳細調査が必要ですが、大丈夫ですよ！

参考：PFOS規制 →



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

