

泡消火設備

# あなたの疑問にお答えします

# NBS119

13

## 消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

13

Q

駐車場の設備を管理しています。泡消火設備の圧力が異常に上昇しています。点検業者に聞きましたが良く分からないようです。これで良いのですか？

A

竣工からかなりの年数が経過した泡消火設備によく見られる現象です。開放弁までの一時側水溶液内部で微量の泡に変化し続け圧力が上昇しているものと推察します。長時間高圧力でアラームバルブ内の逆止弁を押さえますと弁座に歪が生じる可能性もあります。最善の策は原液の総入れ替えと配管内洗浄です。こまめに二次側圧力を落とすことも可能ですが非常に手間のかかる作業です。御都合がよければ、一度現場にお伺い致しますが。



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

