

泡消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

14

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

14



泡消火設備が作動して火災が消えたらどうすればいいのですか？

A

スプリンクラー消火設備と同様、**鎮火後の設備の操作は大変重要です**。泡消火設備もスプリンクラーと同じく自動で停止することは無く、原液槽に原液がある限り、貯水槽に水がある限り放水し続けます。停止する条件は●**間違いなく鎮火が確認されていること**です。手動起動弁の開放で目視による起動をさせた場合は、開放した手動起動弁を閉止してください。やがて放水は停止します。感知用スプリンクラーヘッドが作動（自動起動）した場合は、一斉開放弁の一時側バルブを閉止してください。（古い設備ですとこのバルブが無い場合があります）該当バルブが無い場合は一斉開放弁を制御するアラームバルブの下のバルブを閉止してください。この操作の場合かなりの残水が出ますが、やがて停止します。その後ポンプを制御盤で停止してください。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

