

泡消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

16

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

16



私の管理している駐車場でお客さんが起動装置に接触して泡が出ました。すぐ止めたのですが、泡ヘッドからポタポタもれています。このままで大丈夫ですか？



現在圧力が維持されているようでしたら大丈夫ですが、念のため点検業者に見せてください。配管に損傷がありわずかでも減圧するようでしたら、配管の改修が必要です。一時的な手動起動バルブの開放で水溶液が泡配管に流入していますので泡ヘッドからの原液の水溶液の漏れはやがて止まります。水溶液が車に落ちる可能性がありますので漏れが止まるまで、そのエリアは使用禁止のほうが良いかも知れません。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

