

泡消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

17

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

17

Q 以前ニュースで見たのですが、駐車場が事故で泡だらけになっていました。もしあのような事故が起こればどうすれば良いのですか？

A

損傷箇所と起動状態により大きく対応が変わります。手動起動弁だけの損傷でしたら簡単ですが、**火災ではないことの確認後**、主管（太いサイズの配管）に損傷があれば、迷わずアラームバルブ下のバルブを閉止し、泡ポンプの主ブレーカーを断してください。やがて原液の放出は止まります。★放出した泡や原液を処理する際特に御注意頂きたいのが、**高い圧力**の水で水溶液を流しますと、その圧力でさらに泡になり、泡の生成を助長します。ですから水溶液の放出が止まりましたらしばらく放置し（泡薬剤の特性でしばらく放置すればある程度は水に還元されます）**緩やかな**圧力で流してください。



西日本防災システム
NISHINOHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

