

泡消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

18

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

18



スプリンクラーは火災の熱を感じたところから放水されるそうですが、駐車場の設備も火災の車の上からだけ出るのですか？



いいえ、泡消火設備は一斉解放弁が制御する区域に同時に放出されます。ポンプの吐出能力は、隣接する放射区域の床面積合計が最大となるヘッド全てから泡水溶液を放水することが出来る能力を持っています。ですから火災を感知したヘッドが制御している区域とさらに延焼して隣接区域に及んでもその二つの区域全ての泡ヘッドから放水できる能力を持っています。スプリンクラー消火設備は感知した部分、泡消火設備は区域ごとの放水となります。泡ヘッド近辺が識別用に着色されています。一度ご確認下さい。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<https://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

