

1

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

1



ビルの防火扉が手を触れるだけで閉まって、元に戻りません。紙を挟んで止めています。どうすれば？



防火扉を保持するラッチ若しくはリリースという部分の不良が考えられます。交換後に保持力の強さを調節できますので、触れただけで閉止することは直せます。常時閉で運用できるのであれば、閉止したままでも法的には問題はありません。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

