

あなたの疑問にお答えします

NBS119

7

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

7



ビルの私の会社のおわんのような感知器に物が当たりへこんでしまいました。どうすれば良いのですか？



当たった時に火災報知機が発報し、ベル若しくは非常放送が鳴動したはずです。そのように、おわん型の感知器は内部の空気の体積変化により作動します。へこみ具合にもよりますが、感知器の交換が必要な場合もあります。点検業者に判断させてください。映像を送っていただけましたら御返答致します。



西日本防災システム
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

