

ガス系消火設備

あなたの疑問にお答えします

NBS119

2

消防用設備に係わる様々なご質問にお答えします

2

**Q** 駐車場に設置中のハロゲン化物消火設備の容器弁の点検でポンベを持って帰ると言われました。もしその間に火災が発生したらどうなるのですか？

**A** ご安心ください！  
点検中は、仮設のポンベを設置しますので火災の対応は、依然と同じ状態です。  
点検終了後仮設ポンベと入れ替えます。



西日本防災システム  
NISHINIHON BOHSAI SYSTEM Co., Ltd  
<http://www.nbs119.co.jp/>



弊社Top Pageへ

